

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам и г.Шилка, г.Нерчинск УНД  
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)  
673370, г.Шилка, ул.Баданина, 1, тел.2-34-08, ogpn-shilka@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г.Чита, ул.Костюшко-Григоровича, 37, тел.8 (3022) 23-08-08, ugpn\_chita@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 17/ 1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному общеобразовательному учреждению  
Усть-Теленгуйская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Забайкальского края по пожарному надзору-заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Маркелова А.В. № 17 от «01» февраля

(наименование органа ГПН)

20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 10 мин. «18» февраля 20 21 г. по 12 ч. 00 мин. «18» февраля 20 21 г. проведена плановая проверка главным государственным инспектором Шилкинського, Нерчинского, Тунгокоченского районов по пожарному надзору Масюковым Игорем Александровичем, заместителем главного государственного инспектора Шилкинського, Нерчинского, Тунгокоченского районов по пожарному надзору Мельниченко Алексеем Анатольевичем, здания пришкольного интерната МОУ Усть-Теленгуйская средняя общеобразовательная школа, расположенного с. Усть-Теленгуй ул. Советская, 20.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ Усть-Теленгуйская СОШ Кривошеевым Игорем Витальевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Препания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                    | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                       | 5                                                              |
| 1.         | В здании школы отсутствуют ручной электрический фонарь и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 фонаря и средства на каждого дежурного. | п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.                                                            | 01.09.2021 г.                                                           |                                                                |

|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 2. | Не проведено обучение пожарнотехническому минимуму ответственного лица за пожарную безопасность. | п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г., п.31, п.32 приказа МЧС № 645 от 12.12.2007 г. Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" | 01.09.2021 г. |  |
| 3. | В здании школы допускается эксплуатация огнетушителей с истекшим сроком действия.                | п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.                                                                                                                                                       | 01.09.2021 г. |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Шилкинского, Нерчинского, Тунгокоченского районов по пожарному надзору Масюков И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

директор И.В. Григорьев  
(должность, фамилия, инициалы)



✓  
(подпись)

«25» февраля 20 21 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам и г.Шилка, г.Нерчинск УНД

Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

673370, г.Шилка, ул.Баданина, 1, тел.2-34-08, ogpn-shilka@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г.Чита, ул.Костюшко-Григоровича, 37, тел.8 (3022) 23-08-08, ugpn\_chita@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 16/ 1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Директору муниципального общеобразовательного учреждения

Усть-Теленгуйская средняя общеобразовательная школа

Кривошееву Игорю Витальевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Забайкальского края по пожарному надзору-заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Маркелова А.В. № 16 от «01» февраля 20 21 года.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 30 мин. «18» февраля 20 21 г. по 11 ч. 00 мин. «18» февраля 20 21 г. проведена плановая проверка главным государственным инспектором Шилкинском, Нерчинском, Тунгокоченском районах по пожарному надзору Масюковым Игорем Александровичем, заместителем главного государственного инспектора Шилкинском, Нерчинском, Тунгокоченском районах по пожарному надзору Мельниченко Алексеем Анатольевичем, здания пришкольного интерната МОУ Усть-Теленгуйская средняя общеобразовательная школа, расположенного с. Усть-Теленгуй ул. Советская, 17 «а».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ Усть-Теленгуйская СОШ Кривошеевым Игорем Витальевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Преписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                    | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                       | 5                                                              |
| 1.           | В здании интерната допускается эксплуатация средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара с истекшим сроком действия. | п.6, п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.                                                       | 01.09.2021 г.                                                           |                                                                |

|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                   |               |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 2. | В здании интерната не обеспечено наличие ручного электрического фонаря.                                            | п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. | 01.09.2021 г. |  |
| 3. | В системе автоматической пожарной сигнализации интерната требуется замена источника бесперебойного питания ББП-20. | п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. | 01.09.2021 г. |  |
| 4. | В здании интерната допускается эксплуатация огнетушителей с истекшим сроком действия.                              | п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. | 01.09.2021 г. |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Шилкинского, Нерчинского, Тулунского районов по пожарному надзору Масюков И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

директор И.В. Кривошеев  
(должность, фамилия, инициалы)

«25» февраля 20 21 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



М.Л.П.\*

В  
(подпись)